

**KBC »DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ – DEDINJE«**

**Heroja Milana Tepića br. 1**

**Broj: 01- 2067/3**

**Datum: 27.03.2015. godine**

**Predmet: Pojašnjenje ( br.1 ) konkursne dokumentacije (postupak br.06/15), Održavanje i servisiranje nemedicinskih aparata i opreme.**

**Veza: E-mail zahtev od 24.03.2015.godine.**

Poštovani, u vezi pojašnjenja konkursne dokumentacije, u postupku javne nabavke **Održavanje i servisiranje nemedicinskih aparata i opreme**, obaveštavam Vas sledeće:

**Pitanje ponuđača:**

Poštovani,

molimo Vas za dodatna objašnjenja kako bi mogli da damo preciznu i ispravnu ponudu.

1. U dodatnim uslovima se zahteva 1 mašinski tehničar SSS.

- Koje struke treba da bude mašinski tehničar i koji stepen?

- Da li je moguće umesto mašinskog tehničara prijaviti elektrotehničara za instalacije rashladnih i termičkih uređaja?

- Da li je moguće umesto mašinskog tehničara prijaviti mašinskog inženjera sa licencom 430 za izvođenje radova i ako nije moguće, zašto nije?

2. Obzirom da KV Monter rashladnih i termičkih uređaja nije stručna sprema već pozicija određena Ugovorom o radu, da li je potrebno da 4 izvršioca imaju zanimanje ili stručno osposobljavanje određenog stepena, kao što su mehaničar grejne i rashladne tehnike III stepen ili Frigomehaničar itd?

3. U svim delovima nabavke ste naveli da se radi redovno i vanredno održavanje opreme. Obzirom da kod većine stavki nije navedeno ili je nemoguće odrediti šta se redovno održava, potrebno je da naznačite šta tačno obuhvata redovno održavanje za svaki uređaj i u kom se ciklusu redovno održava (mesečno, tromesečno, godišnje...)? Takođe je potrebno da definišete ukupan broj uređaja za koje ste predvideli redovno održavanje (npr klima uređaja).

Ovo je veoma važno, jer ukoliko ne precizirate šta želite i u kom obimu, dovodite ponuđače u neravnotežan položaj, jer oni koji sada održavaju svu opremu znaju šta će raditi, dok svi drugi ne znaju. Takođe ne možete očekivati da dobijete povoljniju cenu za radove, kao kada bi ponuđači znali na šta mogu sigurno da računaju. Jasno je da je ovakvo postupanje suprotno sa više članova ZJN. i da nedovođenjem ponuđača u ravnotežan položaj svesno i odgovorno kršite osnovna načela i razloge postojanja Javnih nabavki.

**Odgovor Naručioca:**

Poštovani,

1.

1.1. Obrazovni profil mašinskog tehničara je opšti, a stručna sprema je IV stepen obrazovanja.

1.2. Obzirom da je obim posla koji je predviđen konkursnom dokumentacijom širi od radova koji su usko povezani sa strukom elektrotehničara za instalacije rashladnih termičkih uređaja, naručilac je jasno precizirao neophodne uslove po pitanju obrazovnog profila i struke, s tim u vezi naručilac ostaje pri prethodnom zahtevu napisanom u dodatnim uslovima.

1.3. Naručilac je za kvalitetno obavljanje predviđenih radova navedenih u konkursnoj dokumentaciji izveo neophodne uslove. Obzirom da je za takve poslove predviđen izvršilac a ne odgovorno lice, neophodno je da se ispune uslovi iz konkursne dokumentacije, odnosno dodatnih uslova po pitanju obrazovnog profila i stručne osposobljenosti.

2. Potrebno je da imaju zanimanje elektromehaničar za rashladne i termičke uređaje – III stepen stručne spreme.

3. Naručilac je detaljno opisao u tenderskoj dokumentaciji sve zahteve po pitanju održavanja opreme.

Zahvaljujemo se na saradnji,



**Komisija za javnu nabavku**