

**KBC »DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ – DEDINJE«**

Heroja Milana Tepića br. 1

Broj: 01- 5366/3

Datum: 13.05.2015. godine

**Predmet: Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije I (postupak br.11/15)**

Poštovani, u vezi izmene konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke - Sprovođenje mera i pružanje usluga iz oblasti zaštite od požara br. 11/15, obaveštavamo Vas sledeće:

Naručilac je dana 13.05.2015. izvršio izmenu konkursne dokumentacije i izmene se sastoje u sledećem:

**Menja se deo konkursne dokumentacije koji se odnosi na specifikaciju usluga (poglavlje III SPECIFIKACIJA USLUGA) pod stavkom A) i sada glasi:**

**A) Usluge po specifikaciji Naručioca:****1.) Konsultanske usluge**

	Naziv usluge
1	<ul style="list-style-type: none"><li>– <b>Konsultanske usluge</b> - pravovremeno ažurirati tehničku dokumentaciju zaštite od požara:</li><li>– pratiti stanje opreme za gašenje požara, predlagati vrstu, broj i raspored opreme za gašenje požara kao i nabavku nove opreme</li><li>– pratiti rokove za servisiranje opreme za gašenje požara i obezbediti servis</li><li>– usklađivati normativna akta iz zaštite od požara u skladu sa propisima</li><li>– saradivati sa nadležnim institucijama i inspekcijским organima</li><li>– konsultacije u izradi Pravila zaštite od Požara</li><li>– Konsalting u oblasti izrade Plana Zaštite od Požara</li></ul>

**2.) Upravna zgrada redovno održavanje sistema za dojavu požara PPC "Bentel J408-8"**

	Naziv usluge
1	Redovan-dvomeseci pregled sistema za dojavu požara (4x godišnje)
2	Periodični-šestomesečni pregled sistema za dojavu požara (2x godišnje) sa ispitivanjem i čišćenjem svih javljača
3	Redovan-šestomesečni pregled instalacija za protivpaničnu rasvetu (uz pregled sistema za dojavu požara)

**3.) Zgrada psihijatrije, neurologije i orl odeljenja – redovno održavanje sistema za dojavu požara PPC "Inim Smart Loop 2080"**

	Naziv usluge
1	Redovan-dvomeseci pregled sistema za dojavu požara (4x godišnje)
2	Periodični-šestomesečni pregled sistema za dojavu požara (2x godišnje) sa ispitivanjem i čišćenjem svih javljača
3	Redovan-šestomesečni pregled instalacija za protivpaničnu rasvetu (uz pregled sistema za dojavu požara)

**4.) Urologija - redovno održavanje sistema za dojavu požara PPC „Ziton ZP3”**

	Naziv usluge
1	Redovan-dvomeseci pregled sistema za dojavu požara (4x godišnje)
2	Periodični-šestomesečni pregled sistema za dojavu požara (2x godišnje) sa ispitivanjem i čišćenjem svih javljača
3	Redovan-šestomesečni pregled instalacija za protivpaničnu rasvetu (uz pregled sistema za dojavu požara)

**5.) Gerijatrija I Ginekologija - redovno održavanje sistema za dojavu požara  
PPC "Securiton MCU 211"**

	Naziv usluge
1	Redovan-dvomesečni pregled sistema za dojavu požara (4x godišnje) DVE ZGRADE
2	Periodični-šestomesečni pregled sistema za dojavu požara (2x godišnje) DVE ZGRADE sa ispitivanjem i čišćenjem svih javljača
3	Redovan-šestomesečni pregled instalacija za protivpaničnu rasvetu (uz pregled sistema za dojavu požara) DVE ZGRADE

**6.) Dečija ambulanta - redovno održavanje sistema za dojavu požara PPC "PRD -2"**

	Naziv usluge
1	Redovan-dvomesečni pregled sistema za dojavu požara (4x godišnje)
2	Periodični-šestomesečni pregled sistema za dojavu požara (2x godišnje) sa ispitivanjem i čišćenjem svih javljača
3	Redovan-šestomesečni pregled instalacija za protivpaničnu rasvetu (uz pregled sistema za dojavu požara)

**7.) Dečija pulmologija - redovno održavanje sistema za dojavu požara  
PPC "Securiton BMZ 350"**

	Naziv usluge
1	Redovan-dvomesečni pregled sistema za dojavu požara (4x godišnje)
2	Periodični-šestomesečni pregled sistema za dojavu požara (2x godišnje) sa ispitivanjem i čišćenjem svih javljača
3	Redovan-šestomesečni pregled instalacija za protivpaničnu rasvetu (uz pregled sistema za dojavu požara)

**8.) Objekat apoteka I objekat računovodstvo i kadrovsko - redovno održavanje sistema  
za dojavu požara PPC "Bentel J408-8"**

	Naziv usluge
1	Redovan-dvomesečni pregled sistema za dojavu požara (4x godišnje)
2	Periodični-šestomesečni pregled sistema za dojavu požara (2x godišnje) sa ispitivanjem i čišćenjem svih javljača
3	Redovan-šestomesečni pregled instalacija za protivpaničnu rasvetu (uz pregled sistema za dojavu požara) DVE ZGRADE

**9.) Redovna kontrola i servis**

	Naziv usluge	kol
1	Ispitivanje gromobrana	1
2	Ispitivanje hidranata sa revizijom (remontom)	84
3	Ispitivanje hidrantskog creva sa talkiranjem	90
4	Servis i kontrola aparata S1	7
5	Servis i kontrola aparata S2	11
6	Servis i kontrola aparata S6	15
7	Servis i kontrola aparata S9	113
8	Servis i kontrola aparata S50	5
9	Servis i kontrola aparata CO2-5	43
10	Servis i kontrola aparata CO2-10	2
11	Servis i kontrola aparata FOXER	2
12	Servis i kontrola aparata HALON	3
13	Ispitivanje tela aparata (HVP) Aparat tipa S	151
14	Ispitivanje tela aparata (HVP) Aparat tipa CO2	1
15	Ispitivanje tela aparata (HVP) Aparat tipa FOXER	1
16	Ispitivanje tela aparata (HVP) Aparat tipa HALON	1

#### 10.) Dodatne usluge

	Naziv usluge	kol
1	Osnovna obuka radnika iz oblasti zaštite od požara (jednom godišnje) ukupan broj zaposlenih 1219.	1
2	Zamena protivpanične rasvete (po potrebi) – (Bez materijala)	1
3	Zamena detektora požara adresabilni, optički(po potrebi) - (Bez podnožja)	1
4	Zamena detektora požara konvencionalni, optički (po potrebi) – (Bez podnožja)	1
5	Zamena ručnih javljača požara adresabilnih (po potrebi)	1
6	Zamena akumulatora na centrali za dojavu požara (po potrebi) - po komadu	1

**U skladu sa izvršenom izmenom specifikacije izmenjem je i obrazac ponude (poglavlje VI OBRAZAC PONUDE)**

**Napomena: Izmenjena konkursna dokumentacija objavljena je na Portalu javnih nabavki, Portalu javnih nabavki grada Beograda i sajtu Naručioca dana 13.05.2015.godine.**

Zahvaljujemo se na saradnji,



**Komisija za javne nabavke**