

КБЦ »ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ«
Хероја Милана Тепића бр. 1
Број: 01-3149/5
Датум: 26.05.2017. године

Предмет: Појашњења и обавештење о измени конкурсне документације III за јавну набавку одржавање медицинских апарата произвођача Drager и одржавање станице медицинског ваздуха и станице медицинских гасова са припадајућом опремом, бр.10/17,

Веза: Захтев имејлом од 24.05.2017.године.

Предмет: питања, сугестије и додатна појашњења ЈНМВ 10/17 – Одржавање медицинских апарата произвођача „Drager“ и одржавање станице медицинског ваздуха и станице медицинских гасова са припадајућом опремом за потребе КБЦ „Др Драгиша Мишовић“ - Дедиње

Питање понуђача:

Питање бр.1

У тендерског документацији сте навели да се траже сертификати за сервисера за следећу опрему: станица за медицинске гасове „GCS 500, 800“ DRAGER, клипни компресор „DWSC, DWSRM“ BOGE, вакуум пумпа 040-630 BUSH

С обзиром да тражите да приложимо сертификате обучених сервисера, молимо вас да у циљу давања конкретне и квалитетне понуде и детаљног појашњења документације наведете која опрема је предмет сервиса у овој јавној набавци за сваки тражени сертификат?

С обзиром да су наведени сертификати произвођача Drager: GCS500/800 по томе испада а према вашем појашњењу од 22.05.2017. да је кисеоничка станица GCS 500 а азотоксидулска GCS 800 што претпостављамо да није тако. Молимо да експлицитно наведете које су станице у питању, за коју врсту гаса, који одговарајући модел као и годину производње и датум пуштања у рад?

За компресоре медицинског ваздуха BOGE молимо вас да наведете који је тачно тип компресора у питању?

Прегледавањем интернет странице установили смо да компресори ознака DWSC и DWSRM у BOGE-овој понуди не постоје. Да ли сте можда мислили на компресоре SC – компресор са вијчаном паром и SRM – компресор на клипни погон? Уколико је тако ви и даље нисте навели тачан модел, тип, годину производње и датум пуштања у рад, те вас молимо да те чињенице наведете. Такође, наводите да је предмет сервиса клипни компресор а наводите модел DWSC? За вакуум пумпу 040-630 BUSH молимо вас да наведете који је тачно модел, предмет сервиса као и годину производње будући да ознака 040-630 представља опсег више модела али не и модел.

Такође нам је битан податак где су све те станице тачно смештене, а како бисмо знали како да креирамо наше цене и шта нам је све потребно да би дали што повољнију и конкретнију понуду.

Питање бр.2

С обзиром да је предмет сервиса BOGE, DRAGER, BUSH поред нашег захтева да наведете чињенице везано за модел, тип, годину производње и датум пуштања у рад неопходно је у циљу давања што конкретније и економски најповољније понуде да нам наведете списак најчешћих резервних делова за које би сви понуђачи дали своје јединичне цене. На пример вакуум пумпе 040 имају једну врсту резервног дела тзв. „уљних филтер свећица“ а модел 630 тотално другу где је цена за последње наведени модел скоро дупло виша него за првонаведени. Зато је неопходно да доставите списак најчешћих резервних делова за сваки модел опреме као што сте и навели у делу документације а која се односи на старе типове Drager ормана.

Одговор Наручиоца

Поштовани, захваљујемо се на Вашим сугестијама и питањима. Као додатно појашњење достављамо Вам тачан списак опреме са датумом испоруке на објекат КБЦ "Др Драгиша Мишовић" - Дедиње са коментарима који се тичу модела:

РЕКОНСТРУИСАНЕ СТАНИЦЕ МЕДИЦИНСКИХ ГАСОВА - круг „А“ Установе

СТАНИЦА КИСЕОНИКА

DRAGER GCS 800 Basic, година производње 2015, серијски број ASFN-0010.....1 комад

СТАНИЦА АЗОТ-ОКСИДУЛА

DRAGER GCS 500 Basic, година производње 2015, серијски број ASFL-0176.....1 комад

КОМПРЕСОРСКА СТАНИЦА

Вијчани компресор са уљним подмазивањем BOGE DWLC16 (masch 5081956, 5081960), година производње 2015.....2 комада.

Ознака DWLC према нашим сазнањима потиче од тога што су ти компресори испоручени од стране Drageга, те они носе посебне ознаке. Претпостављамо да сертификовани сервиси имају информацију о којим моделима се тачно ради и које су разлике између стандардних модела које се налазе у оквиру BOGE-овог производног програма и модела који се праве за Drager. Податак који Вам достављамо се налази на плочици компресора.

ВАКУУМ СТАНИЦА

Уљна вакуум пумпа BUSCH R5 160 – година производње 2015, серијски број C1448000204, C1448000203.....2 комада

СТАРЕ СТАНИЦЕ МЕДИЦИНСКИХ ГАСОВА - круг „Б“ Установе

СТАНИЦА КИСЕОНИКА

DRAGER 75m³/h

СТАНИЦА АЗОТ-ОКСИДУЛА

DRAGER 18m³/h

КОМПРЕСОРСКА СТАНИЦА

Клипни компресор DWSRM mod. 49811144, lot. 240515 x 2 комада

На основу података о моделу, години производње, серијског броја и датума пуштања у рад реконструисане станице мед.гасова (2015.година) сматрамо да је довољно да понуђачи понуде своје услуге и неопходне делове.

Такође Вам напомињемо да ће документација бити измењена у складу са нашим одговорима и Вашим сугестијама.

НАПОМЕНА: Наручилац је објавио измењену верзију конкурсне документације дана 26.05.2017.године на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, Порталу јавних набавки града Београда и сајту Наручиоца.

У складу са ЗЈН Наручилац је дана 26.05.2017. године објавио и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Захваљујемо се на сарадњи,



Комисија за јавну набавку