

КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ-ДЕДИЊЕ“

Београд, Хероја Милана Тепића бр.1

Број: 01-33394/5

Датум: 21.05.2018. године

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012,14/2015 и 68/2015),, и одредбе чл.23. Статута Клиничко - болничког центра »Др Драгиша Мишовић - Дедиње«, дана 21.05.2018.године, директор Установе доноси:

ОДЛУКУ

о обустави поступка јавне набавке

1. ОБУСТАВЉА се поступак јавне набавке - Набавка и монтажа противпожарне централе у кругу Б - КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ Београд, ЈН 09/18
2. Наручилац не надокнађује трошкове припремања понуда понуђачуима који су поднели понуде у предметном поступку

Образложење

Предметни поступак се обуставља из разлога што је из објективних и доказивих разлога престала потреба наручиоца за предметном набавком, тј због довођења постојеће централе у функционално и исправно стање(у прилогу одлуке Записник о извршеним радовима бр. 1805/18 од 18.05.2018. фирме Securiton d.o.o.), због чега се поступак јавне набавке неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци у складу са одредбом члана 109. став 2. ЗЈН.

Одлучујући о трошковима припремања понуда из чл. 88. ст.3 ЗЈН, наручилац неће надокнадити трошкове из тачке 2. ове одлуке, чију накнаду понуђачи нису тражили и нису определили у својој понуди.

ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ

Проф. Др сци.мед. Радисав Шћепановић



Правна поука: Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања исте на Порталу управе за јавне набавке, уз доказ о уплати таксе у износу од 60.000,00 дин рачун буџета Републике Србије, бр.:840-30678845-06.

Обрадио:	
Службеник за јавне набавке:	Пиво Караматијевић
Контролисао:	
Дипломирани правник:	Јагода Лукић/Снежана Пауновић
Оверио:	
Помоћник директора за мед. послове:	Др Владимир Живановић

Securiton d.o.o.Danila Lekića Španca 31
11070 Beogradmatični broj: 17406787
registarski broj: 01317406787
šifra delatnosti: 31622
PIB: 100394517
tekući račun: **190-4430-83**

Zapisnik o izvršenim radovima

objekat:	Bolnica dr. Dragiša Mišović
	Objekat gerijatrije i ginekologije
mesto:	Beograd
tip uređaja:	Sistem automatske dojava požara tip SecuriPro MCU211

ZAPISNIK BROJ: 1805/ 18**ZATEČENO STANJE :**

Stabilni sistemi za dojavu požara u nestabilnom režimu rada. Prisutne smetnje detektora na petljama.

OPIS RADOVA :

Na zahtev Investitora izvršen je vanredni pregled sistema dojava požara. Tom prilikom su izvršene sledeće aktivnosti :

- Izvršen vizuelan pregled PP centrala MCU 211 (gerijatrija) kao i operativne konzole MIC 211 u holu gerijatrije i operativne konzole MIC 211 u dežurani ginekologije. Provera ispravnosti konekcija u centralama, LOOP slotovima, relejnim izlazama i aku-baterija.
- Pregledom utvrđeno da je centrala i ceo sistem u neregularnom i nefunkcionalnom režimu rada, koje se moglo prouzrokovati:
 1. Eventualnim dužim nestankom mrežnog napajanja,
 2. Neadekvatnim održavanjem sistema,
 3. Gubitkom programiranih podataka usled trenutnog prekida memorijske baterije,
 4. Zanemarivanjem informacija smetnji i alarma na operativnim konzolama, što dovodi do blokade informacija i sl.
- Pregledom utvrđeno da su izvršne funkcije sistema fizički isključene na PP centrali.
- Izvršeno ispitivanje adresabilnih petlji i utvrđeno da su petlje i elementi u ispravnom stanju.
- Izvršeno hardversko reinstaliranje sistema i postavljanje sistema u radni i funkcionalni režim.
- Izvršena provera rada detektora i utvrđena ispravna funkcionalnost na alarm i smetnju, kao i informacije o stanju sistema na operativnim konzolama.
- Na zahtev korisnika izvršeno hardversko isključenje komandi za izvršne funkcije sistema (alarmne sirene, isključenje AS sklopke).

PREPORUKA: Da bi sistem bio u radnom i funkcionalnom režimu neophodno je da se redovno servisira od strane firme ovlašćene za održavanje SecuriPro sistema od strane Proizvođača opreme, sa svim neophodnim softverskim i hardverskim alatom za održavanje. To podrazumeva redovne preglede sistema kao i periodično čišćenje zaprljanih detektora.

Napomena:



Sistem ispravno funkcioniše i kao takav ostavljen u radnom i funkcionalnom režimu.

overa zapisnika

datum: 18.05.2018

mesto: Beograd

za Investitora

M.P.

za Izvođača

Lazić Saša

Securiton d.o.o.

Danila Lekića Španca 31

11070 Beograd, Srbija

