

КБЦ »ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ«

Хероја Милана Тепића бр. 1

Број: 01- 3339/3

Датум: 04.05.2018. године

Предмет: Појашњења и обавештење о измени 1 конкурсне документације за јавну набавку ,бр. 09/18 Набавка и монтажа противпожарне централе у кругу Б КБЦ„Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ Београд

Вежа: Захтев е-маил од 03.05.2018.године.

Поштовани, у вези појашњења конкурсне документације, у поступку јавне набавке, бр. 09/18 Набавка и монтажа противпожарне централе у кругу Б КБЦ„Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ Београд, обавештавамо Вас следеће:

Питање понуђача:

Поштовани,

Питање 1

Као непоходан кадровски капацитет поред инжењера са лиценцом 453 тражи се и инжењер са лиценцом 450. Увидом у сајт Инжењерске коморе http://www.ingkomora.org.rs/licence/?id=izvelekt_vsh може се видети да инжењер са лиценцом 453 'покрива' 'Напајања и НН електроенергетског развода (до 1000 V наизменичног напона, односно 1500 V једносмерног напона), инсталација уземљења и громобранске заштите за напред наведене објекте' а пошто се у систему дојаве пожара само централа напаја напоном 230V наизменично то спада у оквиру наведеног напона до 1000V наизменично, услов за инжењера са лиценцом 450 је непотребан те вас с тога молимо да овај услов избаците или преформулишете са буде или инжењер са лиценцом 450 или инжењер са лиценцом 453.

- у тендерској спецификацији, ставка 7 наведена је адресабилна сирена са резервним напајањем слична типу Unipos 7204. Увидом у сајт произвођача Unipos <http://unipos-bg.com/en/product/addressable-sounder-fd7204-2/> види се да је наведени производ 'discontinued' односно да се више не производи. Пошто ни један други произвођач до сада није развио адресабилну сирену са сопственим резервним напајањем молимо да се услов да сирена има сопствено резервно напајање избаци као дискриминишући.

Молимо вас да измените конкурсну документацију у наведеним деловима, у супротном – бићемо принуђени да поднесемо Захтев за заштиту права

Питање 2

По Закону о јавним набавкама – (члан 75 став 1 тачка 5) обавезан услов који понуђач мора да испуни јесте да поседује важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

С обзиром да предмет ове набавке између осталог подразумева и и монтажу противпожарне централе - у овом конкретном случају значи да понуђач -у складу са члановима 3, 10 и 30. Закона о приватном обезбеђењу ("Сл. гласник РС", бр. 104/2013 и 42/2015)) као фирма која се се бави вршењем послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника мора имати лиценцу за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите.

Сугеришемо вам да коригујете обавезне услове наведене у Конкурсној документацији у складу са претходно наведеним јер ћемо у супротном бити принуђени да поднесемо Захтев за заштиту права и то на садржину конкурсне документације.

Одговор Наручиоца:

Питање 1

Наручилац је јасно дефинисао додатне услове у предметном поступку јавне набавке.

- У складу са захтеваним појашњењем Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача и извршиће измену конкурсне документације у у тендерској спецификацији, за ставку 7

Питање 2

Прихвата се сугестија потенцијалног понуђача те се врши измена конкурсне документације

НАПОМЕНА: Наручилац је објавио измењену верзију конкурсне документације дана 04.05.2018.године на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и сајту Наручиоца.

У складу са ЗЈН Наручилац је дана 04.05.2018. године објавио и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Захваљујемо се на сарадњи,



Комисија за јавну набавку