

КБЦ »ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ«

Хероја Милана Тепића бр. 1

Број: 01- 4423/3

Датум: 04.05.2018. године

Предмет: Појашњења конкурсне документације за јавну набавку ,бр. 11/18 Спровођење мера и пружање услуга из области заштите од пожара

Веза: Захтев е-маил од 03.05.2018.године.

Поштовани, у вези појашњења конкурсне документације, у поступку јавне набавке, бр. 11/18 Спровођење мера и пружање услуга из области заштите од пожара, обавештавамо Вас следеће:

**Питање понуђача:**

Поштовани,

У складу са Законом о јавним набавкама молимо Вас за појашњење конкурсне документације како би смо припремили прихватљиву понуду.

У Опису предмета јавне набавке страна 24/34 тачка 10- За заштиту електроопреме предвиђена је уградња Аутономног система за гашење пожара FIREPRO FP 100 или одговарајући.

Околност да се опрема уграђује у објекат који користе пре свега пацијенти и запослени наше питање гласи:

Да ли понуђени систем мора бити не токсичан за људе и животну средину? Да ли потенцијални понуђачи уз понуду достављају доказ надлежног органа о нешкодљивости понуђеног система за животну средину?

Како Аутономни аеросолни систем штити напајање Противпожарне централе у случају да се исти не активира на који начин ће бити накнађена штета. Да ли потенцијални понуђачи треба да поседују полису осигурања којом произвођачи опреме гарантују накнаду штете у свим случајевима не активирања уграђене опреме.

Да ли потенцијални понудјаци морају имати минимално једног сервисера који је овлашћен од стране произвођача опреме за уградњу и сервисирање аутономног система за гашење пожара на бази аеросолних генератора FIRE PRO или слично у електроорманима?

Одговори на ова питања би нам омогућили давање прихватљиве понуде.

**Одговор Наручиоца:**

За ЈНМВ 11/18 за коју је постављено питање Наручилац на наведеној страни није нашао страну 24/34 са ставком 10.

Захваљујемо се на сарадњи,



Комисија за јавну набавку